

Eisen aan de vluchtrouteplattegrond BHV

Eisen plattegronden algemeen

- Plattegronden moeten in kleur worden uitgevoerd;
- Herkenbare symbolen (Vlgns NEN6088:2002 / NEN-EN-ISO7010:2013);
- Alle gebruikte symbolen verklaard in legenda in de taal die nodig is voor de doelgroep;
- Duidelijk aangegeven waar men zich bevindt;
- De instructies "Hoe te handelen bij brand of ongeval" moeten op de plattegrond of in de directe nabijheid van de plattegrond worden weergegeven;
- Actuele situatie weergeven, jaarlijks controleren en indien nodig herzien;
- Specifieke eisen vluchtrouteplattegronden: zie checklist.

Positionering plattegrond

Moet zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd, zoals nabij liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz.

Plattegrond bevestigd op een zichtbare hoogte van 1600 mm, gemeten vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond.

Symbolen vluchtrouteplattegronden

Moet ten minste de symbolen voor vluchtrouteaanduiding bevatten. Symbolen brandbestrijding bevatten in de meeste gevallen ook nuttige en noodzakelijke informatie. Symbolen voor geboden, verboden en waarschuwingen kunnen, daar waar dit bij een calamiteit functioneel is, worden gebruikt.

Symbolen vluchtrouteaanduiding

Elke plattegrond bevat ten minste de symbolen TN01 en TB0.003 en in veel gevallen TN06 en TN05.



TN01



TB0.003



TN06



TN05

Symbolen reddingsmiddelen

Reddingsmiddelen worden in principe niet afgebeeld op een vluchtrouteplattegrond.

Brandveiligheidssymbolen

Eventueel aanwezige blusmiddelen en andere brandveiligheidsmiddelen aangeduid. TB01, TB02 en TB04.



TB01



TB02



TB04

Verwijzing/wet- en regelgeving

Voor aanvullende informatie, zie NEN1414:2007, NEN6088:2002 / NEN-EN-ISO7010:2013, Arbobesluit art. 3.6 & 3.7 en Arbowet art. 15.

VLUCHTROUTEPLATTEGROND - BEGANE GROND

BHV: ?

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

BRAND

- Bel 112
- Meld:
 - uw naam
 - plaats van de brand
- BHV waarschuwen
- S.B.B. ramen en deuren (sluit op slot)
- Volg instructies ONTRUWING

ONGEVAL / LETSEL

- Bel 112
- Meld:
 - uw naam
 - plaats van het ongeval
 - aard van het letsel
- Laat het slachtoffer niet alleen
- Geef het slachtoffer geen dranken

ONTRUWING

- Volg de instructies BHV op
- Verlaat het gebouw rustig, niet rennend
- Verleen waar nodig hulp
- Meld u op de verzamelplaats

LEGENDA

	Vluchtrichting
	(Nood)uitgang
	Verzamelpoints
	Vluchtroute
	Brandblusser
	Brandblangspuit
	Eerste hulp
	AED
	Hier bevindt u zich!

Getekend: WFG - OnZSB
 Versie: WFG - B001 - 01 - 20131001
 Locatie: Kantoor - Oost Haag - BG

Checklist eisen vluchtrouteplattegronden specifiek

- Vluchtrouteplattegronden moeten eenvoudig zijn;
- De volgende informatie bevatten:
 - Alle relevante (nood)uitgangen
 - Horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)
 - Elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, handbrandmelders enz.)
- Vluchtroutes aangegeven in een lichtgroene baan;
- Finale (nood)uitgangen door het vluchtroutesymbool worden gemarkeerd. Symbool op beganegrond buiten de buitenste gebouwlijn worden geplaatst aansluitend op de uitgang; op ander bouwlagen symbool plaatsen in of nabij trappen die in de vluchtroute liggen. Oriëntatie van persoonsfiguur is indien mogelijk verticaal;
- Geadviseerd looprichtingen naar (nood)uitgangen met groene pijlen aangegeven;
- Trappen en uitgangen naar buiten duidelijk en goed herkenbaar worden weergegeven;
- Voorkeur alleen relevante vluchtroutes vanuit de positie van de lezer weer te geven;
- Rotatie plattegrond zo zijn weergegeven dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw);
- Plattegrond duidelijk herkenbaar als vluchtrouteplattegrond door koptekst "VLUCHTRROUTEPLATTEGROND". Tekst moet groen zijn of in een groene balk worden geplaatst;
- Bouwlaag duidelijk worden vermeld (begane grond, verdieping 1, kelder enz.);
- Identificeerbaarheid symbolen moet goed zijn;
- Plattegronden minimaal de schaal 1:250 hebben;
- Bij grafische weergave van een gedeelte van een gebouw moet een schematisch overzicht van het gehele complex worden opgenomen. Hierop is het relevante deel in rood gemarkeerd;
- Verschillende plattegronden in één gebouw moeten in dezelfde schaal getekend zijn;
- Bevat bij voorkeur ook de locatie van de verzamelplaats(en);
- Vluchtrouteplattegrond van een gebouw met verdiepingen moet alleen de verdieping beschrijven waar de plattegrond hangt;
- Moet informatie bevatten over de locatie van de aanwezige handbrandmelders en handblusmiddelen.
- Plattegrond voorzien van de volgende informatie:
 - Opsteller plattegrond
 - Objectgegevens (naam gebouw, bouwlaag e.d.)
 - Tekeningnummer met revisiedatum